

Ekopark Lahden tuotantolaitoksella syttyi perjantai-iltana tulipalo

1.2.2014

Perjantaina noin klo 19 aikaan syttyi Kuusakoski Oy:n Ekopark Lahden rakennusmateriaalien kierrätyslaitoksessa tulipalo, joka oli saanut alkunsa jälkimurskaimen kuljettimessa. Lähes 20 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yksikköä hälytettiin paikalle sammuttamaan paloa. Palo saatiin sammutetuksi parin tunnin kuluessa syttymisestä. Automaattinen sammutusjärjestelmä ja henkilökunnan alkusammutus esti palon leviämisen. Tulipalo sinänsä ei ollut iso, mutta koska kuljetin on kumia, oli savunmuodostus runsasta. Palo rajoittui pienelle alueelle ja yhteiskuntasuhteidenjohtaja Risto Pohjanpalon arvion mukaan laitos pääsee takaisin normaaliin tuotantoon alkuviikolla.

Palon sytymissyö oli illalla epäselvä. Palo ei aiheuttanut ympäristö- tai henkilövahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan palo pysyi pienellä alueella, eikä räjähdysvaaraa ollut. Murskaimen käsittelemä raaka-aine oli puuta, pahvia ja muovia.

Noin vuosi sitten käyttöön otettu tuotantolaitos valmistaa polttoainetta naapuritontilla sijaitsevalle Lahti Energialle, jonka toimintaan palo ei aiheuta katkosta.

Lisätietoja: yhteiskuntasuhteidenjohtaja Risto Pohjanpalo, p. 020 781 7304