

## Ylikuumentunut kierrätyspuukasa kytee Hyvinkään biopolttoaineterminaalissa

12.1.2013

Suurehko kasa biopolttoaineeksi valmistettua murskettua on palanut miilumaisesti joulukuun 7:stä päivästä lähtien Kuusakoski Oy:n Hyvinkään terminaalissa Ridasjärvellä. Materiaalista on ajettu toisaalle kaksi kolmasosaa. Loppu kasa on rajattu ja sammutettu kaivinkoneiden avulla.

Tammikuun aikana kasan kuumien osien joudutaan vielä käymään läpi. Kasa levitetään ja se kastellaan. Kasan lopullinen viilennys kestää tuulisen sään takia muutamia päiviä.

Asiasta on tehty ilmoitus Hyvinkään paloviranomaisille heti joulukuussa ja he ovat käyneet tarkastamassa tilanteen. Paikalla on palotarkkailu 24 h vuorokaudessa. Myös koneurakoitsijan lisämiehitys on paikalla.

Lisätietoja: Ilkka Nykänen, ympäristöinsinööri, p. 020 781 7349